

Feuerwiderstand EI 60-180	Rauch- und Wärmeabzug Bedienstelle	Wasserlöschposten, Standort / Schlauchlänge in m (WLP)
Feuerwiderstand EI 90- RF1	Entsorgung mit Lüfter der Feuerwehr (LRWA) in m³/h	Handfeuerlöscher
Feuerwiderstand EI 60- RF1	Öffnung für natürliche Abströmung in m²	Überflurhydrant
Feuerwiderstand EI 30- RF1	möglicher Standort mobiler Lüfter der Feuerwehr	Unterflurhydrant
Feuerwiderstand EI 90	Türe mit Brandschutz-Anforderung	Aufzug / Lift
Feuerwiderstand EI 60	selbstschliessend (TS)	Bezeichnung und Lage Treppenhaus
Feuerwiderstand EI 30	Sprinklerzentrale	Personenbelegung xxx Personen
Feuerwiderstand E 60	Sprinklerschutz	Raum / Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung
Feuerwiderstand E 30	Brandmeldeüberwachung (BMA)	Raum / Schrank mit Explosionsgefährdung
Feuerwiderstand RF1	Brandmeldezentrale	R Tragfähigkeit
vertikaler Fluchtweg	Brandmeldeanlage Bedienstelle	E Raumabschluss
horizontaler Fluchtweg	Brandfallgesteuert	I Wärmedämmung
freizuhaltende Fläche	Hauptzugang Feuerwehr	30 Zeit in min.
Notausgang	Schlüsseldepot (ausser) Schlüsselresor (innen)	nbb nicht brennbar
Fluchtweglänge	Zugang SPA-Z	
Fluchtwegbreite	Feuerwehraufzug	

Datum: 15.04.2025

Der Planer:

FFPARTNER AG
Industriestrasse 10
5036 Oberentfelden
T 062 738 30 30
info@ffpartner.ch | www.ffpartner.ch

Der Bauherr:



2313 Arealüberbauung Parz. 1203 Aaraustrasse 24, 5036 Oberentfelden	
272 Untergeschoss (Brandschutz)	
1:100	
OK fertig Boden EG ± 0.00 = 412.50 m.ü.M.	
	
Bauherr:	Keep Style GmbH
Schinhuetweg 5, 5035 Unterentfelden	
Projektphase: BAUEINGABE	
Datum: 15.04.2025	
Plangrösse: 84 / 30	
Gezeichnet: dk	
Revidiert:	

