


EINGANG
- 6. Mai 2026
Planung und Bau
Oberentfelden

Bauherrschaft: *02.05.26*  Andrea Müller

Architekt: Dera Architektur GmbH

QS Brandschutz: Brandschild GmbH

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
| Informationen Brandschutz | Gebäudehöhenkategorie: Gebäude geringer Höhe (bis 11 m Gesamthöhe) | | |
| Konzept: | Bauliches Brandschutzkonzept | | |
| Nutzung: | Wohnen MFH | | |
| Feuerwiderstand: | Tragwerk: R 30 | Geschosdecken: REI 30 | vertikale Fluchtwege: REI 30 - RF1 |

- Legende Brandschutz:**
- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Feuerwiderstand EI 60-RF1 | vertikaler Fluchtweg | Zuluft / Absaugung maschinell |
| Feuerwiderstand EI 60 | horizontaler Fluchtweg | Zuluft / Abströmung natürlich |
| Feuerwiderstand EI 30 | freizuhaltende Fläche | mobiler Lüfter der Feuerwehr (möglichster Standort) |
| Feuerwiderstand E 30 | Notausgang / SN-EN 179 oder nicht abschliessbar | Rauch- und Wärmeabzug Bedienstelle |
| RF1 | Fluchtweglänge | Öffnung für natürliche Abströmung in m² |
| Glas EI 60 | Fluchtwegbreite / Lichte Durchgangsbreite | Entrauchung mit Lüfter der Feuerwehr (LRWA) in m³/h |
| Glas EI 30 | 1.20 m | natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlage (NRWA) |
| Glas E 30 | Sammelpfad | maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlage (MRWA) in m³/h |
| Glas RF 1 | Sprinkleranlage | Löschrichtungen |
| Tür / Tor EI 30 | SPA-Z Sprinklerzentrale | Handfeuerlöscher |
| Tür / Tor / Abschluss E 30 | Sprinklerschutz (gesprinkelte Bodenfläche, SPA) | Wasserlöschposten, Standort / Schlauchlänge in Meter (WLPI) |
| Tür / Tor / Abschluss R 30 (Bestand) | Brandmeldeanlage | Diverses |
| Tür / Tor / Abschluss R 30 (Bestand) | Brandmeldeüberwachung (BMA) | Raum / Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung |
| Aufzugstüre RF1 | BMA-Z Brandmeldezentrale | xxx Pers. Personenbelegung xxx Personen |
| Schiebetür / Schiebtor EI 30 | BMA-BS Brandmeldeanlage Bedienstelle | Luftraum |
| Schiebetür / Schiebtor E 30 | Feuerwehr | Nutzungseinheit (verschiedene Pastellfarben) |
| Rauchschürze E 30 | Hauptzugang Feuerwehr | Aussehraum überdacht |
| Rauchschürze RF1 | Zusätzl. Zugang Feuerwehr | |
| Rolllor / Brandschutzvorhang EI 30 | Schlüsseldepot (ausser) Schlüsselresor (innen) | |
| Rolllor / Brandschutzvorhang E 30 | Zugang SPA-Z | |
| selbstschliessend (TS) | Feuerwehrzufahrt und Bewegungsfäche (für Fz bis 18t) | |
| brandfallgesteuert | Stützfläche Feuerwehr (für Fz bis 18t) | |

BRANDSCHILD

Bauvorhaben
Umbau Gebäude Nr. 1723
Igelweg 6 5036 Oberentfelden

Grundrisse und Schnitt

Baugabe

Bauherrschaft
Andrea Müller
Route du Village 1545 Chevroux

Brandschild GmbH
Hauptstrasse 2b | 5212 Hausen
056 955 7 555 | www.brandschild.ch

2635

M 1:100

Plan-Nr. 2635.101
Datum 27.04.26
Revision
Gez./Gep. nrf/sh
Format 84/60

0 5 10 m

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum des Verfassers und darf ohne dessen Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten Personen zugänglich gemacht werden (§§ 1.3 und 15 des Urhebergesetzes)

